

Lista di controllo

Pulizia e manutenzione di edifici



Nella vostra azienda si lavora in condizioni di sicurezza eseguendo le operazioni di pulizia e manutenzione di edifici?

I lavori di pulizia e manutenzione sono sovente causa di infortuni.

Ecco i pericoli principali:

- Lavorare a grandi altezze senza una protezione contro le cadute dall'alto
- Cadute dalle scale a pioli, dai ponti mobili su ruote, da mobili, scale, ecc.
- Scivolamenti su pavimenti sdruciolevoli

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo.

Nel seguito troverete una serie di domande importanti sul tema cui è dedicata questa lista di controllo. Stralciate le domande che non interessano la vostra azienda.

Quando rispondete a una domanda con «no» oppure «in parte», occorre adottare una contromisura.

Notate le misure di sicurezza sul retro.

Organizzazione, formazione, guida dei lavori

1	Il personale viene istruito sul modo corretto di usare gli attrezzi di lavoro? (Per es. uso di detergenti, macchine di pulizia, scale a pioli, ponti mobili su ruote, navicelle o ceste di lavoro, ecc.)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
2	I superiori impartiscono le istruzioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale? (Per es. guanti di gomma, scarpe antidrucciolevoli, occhiali di protezione, cinture di sicurezza, ...)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
3	Vengono designati i responsabili dei diversi lavori?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
4	Le macchine per la pulizia (per es. le pulitrici aspiranti) e altri attrezzi, quali scale a pioli, ponti mobili su ruote, ecc., vengono usati e sottoposti regolarmente a controllo e manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
5	Vengono annunciati subito al superiore lampade, cavi, piastrelle, prese di corrente, apparecchi difettosi nonché i quasi infortuni?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
6	I superiori controllano regolarmente l'osservanza dei vigenti regolamenti?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no

Scale a pioli

7	Avete in dotazione scale a pioli in numero sufficiente e adatte ai lavori da eseguire?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
8	Le scale a pioli hanno i piedi dei montanti assicurati convenientemente contro scivolamenti? (Figure 1 e 2)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
9	I mezzi e gli attrezzi per la pulizia vengono trasportati nelle apposite cassette del materiale o tasche per attrezzi nel salire e scendere dalle scale a pioli?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
10	Si bada a non salire sugli ultimi tre pioli di una scala doppia?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no

Vedere anche la lista di controllo «Scale portatili» (codice Suva 67028.i).

Ponti mobili su ruote

11	I ponti mobili su ruote vengono assicurati contro ribaltamenti (figura 3)? Nelle istruzioni di montaggio è spiegato a quale altezza e in che modo bisogna montare i sostegni di stabilizzazione (stabilizzatori).	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> en partie <input type="checkbox"/> non
----	--	--

Avvertenza

Per l'istruzione del personale possono essere distribuite le seguenti pubblicazioni Suva:

– Pieghevole «**Chi risponde 10 volte sì?**»

Le 10 regole fondamentali per le **scale semplici**. Codice 84004.

– Pieghevole «**Otto domande sulla scala doppia**». Codice 84009.

– Pieghevole «**Otto domande vitali sui ponti mobili su ruote**». Codice 84018.

Tutti e tre i pieghevoli sono ottenibili in italiano, francese, tedesco e spagnolo, in parte anche in portoghese e serbocroato.




Figura 1: L'angolo d'appoggio corretto (ca. 75°) può essere controllato con la cosiddetta «prova del gomito».



Figura 2: Il piede della scala a pioli è assicurato con fune contro il pericolo di scivolamento e può essere adattato ai gradini della scala grazie ai montanti regolabili in altezza.



Figura 3: Come assicurare il ponte mobile su ruote contro ribaltamenti.

12 Si bada a che nessuno abbia a trovarsi sul ponte quando bisogna spostarlo e a che il ponte venga spinto solo in senso longitudinale?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
13 Si provvede a bloccare i freni delle ruote prima di salire sul ponte mobile? (Figura 4)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no



Figura 4: Prima di salire sul ponte occorre bloccarne le ruote.

Prodotti di pulizia

14 Usate prodotti di pulizia che non superano la classe di tossicità 5 o 5s (etichetta rossa)?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
15 Usate prodotti di pulizia e manutenzione che non pregiudicano le caratteristiche antisdrucchiolevoli dei pavimenti?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
16 Avete studiato attentamente le istruzioni per l'uso e gli avvertimenti ogni qualvolta usate i prodotti per la prima volta?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
17 Si bada nella vostra azienda ad effettuare la miscelazione versando nel recipiente prima l'acqua e poi il detergente?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
18 Conservate le eventuali sostanze velenose nei contenitori originali?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no



Figura 5: Segnalazione di pavimenti sdrucchiolevoli. Il cartello di pericolo è ottenibile presso la Suva (codice 6228).

Pulizia a umido dei pavimenti

19 Per quanto possibile eseguite la pulizia a umido dei pavimenti fuori delle ore di lavoro?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
20 Vengono segnalati i pavimenti bagnati e si provvede ad asciugarli tempestivamente? (Figura 5)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no
21 Badate a non lasciare in giro cavi allacciati alla corrente su pavimenti bagnati e umidi?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> in parte <input type="checkbox"/> no




Figura 6: Parapetto montabile facilmente nel telaio della finestra.

Pulizia di facciate e finestre

22 Si dispone sempre di un numero sufficiente di dispositivi di sicurezza necessari contro la caduta dall'alto, quali gabbie o navicelle, cinture di sicurezza, parapetti rimovibili? (Figure 6 e 7)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
23 I lavori vengono eseguiti da un posto sicuro?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
24 Si bada nella vostra azienda a non salire su sedie girevoli, sgabelli e altri accessori instabili per la pulizia delle finestre?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no



Figura 7: Protezione anticaduta con imbracatura per il corpo, fune di sicurezza e assorbitore di energia (ammortizzatore di caduta).

Per ulteriori informazioni consultare: la pubblicazione «Installazioni per la pulizia e la manutenzione di finestre e facciate» (codice Suva 44033.i).

Non è escluso che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo sul tema della presente lista di controllo. In caso affermativo vogliate adottare le necessarie misure di sicurezza (vedere sul retro).

