

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 7, comma 3)

TABELLA 1

APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI AI DIVERSI MODI DI TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SULLE
NAVI E NEI LOCALI DA CARICO

		Ponti scoperti	Stive di navi per carico generale	Stive di navi portacontenitori	Locali ro-ro chiusi	Locali ro-ro aperti	Chiatte su navi
a)	Pressurizzazione o controllo a distanza pompe incendio	X	X	X	X	X	X
b)	Erogazione grande quantità di acqua	X	X	X	X	X	X
c)	Impianto addizionale di raffreddamento ad acqua spruzzata	-	X	X	X	X	X
d)	Impianto di allagamento	-	X	X	X	X	X
e)	Sistema distribuzione impianto elettrico	X	X	X	X	X	X(7)
f)	Sorgenti di ignizione	X(1)	X	X	X	X	X(7)
g)	Sorgenti di calore	X(1)	X	X	X	X	X(7)
h)	Mezzi per rilevare la temperatura	-	X	X	X	-	X(7)
l)	Punte parafulmine	X	X	X	X	X	X
l)	Reti parascintille al fumaio	X	-	-	-	-	-
m)	Impianto automatico segnalazione incendi	-	X	X	X	-	X(7)
n)	Impianto di ventilazione naturale	-	X	X	X	-	X(7)
o)	Impianto di ventilazione meccanica	-	X	X(3)	X	-	X(7)
p)	Ventilatori in materiali antiscintilla	-	X	X(4)	X	-	X(7)
q)	Reti protettive	-	X	X	X	-	-
r)	Impianto sentina per liquidi infiammabili o tossici	-	X	X	X	-	-
s)	Dotazioni antinfortunistiche	X	X	X	X	X	-
t)	Autorespiratori e riserva d'aria	X	X	X	X	X	-
u)	Estintori portatili	X	X	-	-	X	-
v)	Estintori addizionali	X(2)	-	-	-	-	-
z)	Paratie e ponti A-60	X	X	X(5)	X	X	-
aa)	Impianto acqua spruzzata	-	-	-	X(6)	X	-
bb)	Impianti fissi estinzione incendi	-	-	-	X(2)	-	-

- 1) Se le installazioni elettriche non sono del tipo di sicurezza, oppure non possono essere disenergizzate, le merci pericolose devono essere stivate a non meno di tre metri da dette apparecchiature.
- 2) Applicabile al trasporto di contenitori/veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari con gas o liquidi infiammabili (p.i. < 23 °C).
- 3) (a) Non applicabile alle merci ascritte alle classi 4.1, 4.2, 4.3 e 5.1 se trasportate in contenitori di tipo chiuso.
(b) Il numero dei ricambi orari d'aria effettuati dall'impianto di ventilazione può essere ridotto a 2 se le merci ascritte alle classi 2, 3, 6.1 e 8 sono trasportate in contenitori di tipo chiuso.
- 4) Non applicabile alle merci infiammabili, allo stato solido, se trasportate in contenitori di tipo chiuso.
- 5) Applicabile solo ai ponti.
- 6) Applicabile solo ai locali ro-ro chiusi che non possono essere chiusi ermeticamente.
- 7) Queste richieste possono essere ridotte o derogate a soddisfazione dell'Amministrazione.